

## Пожарна опасност през отоплителния сезон. Противопожарни изисквания по устройването на различните видове отоплителни прибори

Вече започна отоплителен сезон 2020/2021 г. В тази връзка РСПБЗН - Костенец припомня някои нормативни изисквания при поддръжка на отоплителните инсталации : преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения не се разрешава:

1.Използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2.Употребата на лесно запалими течности за разпалване;

3.Сушенето и поставянето на материали и оборудването върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

4.Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

5.Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;

6.Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са охладили;

7.Оставането без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

8.Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0.5м, от конструктивни елементи, стенни покрития и други. Напомняме, че е разрешено поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горими подови покрития при наличие на негорима подложка под тях, която да излиза най-малко 0,5м пред уреда и по 0,25м от останалите му страни.

РСПБЗН КОСТЕНЕЦ